TECHNISCHES MERKBLATT

Rauchmelder Test-Spray — Artikel-Nr. 70-92

Produktgruppe: Prüfspray für Rauchmelder

Anwendungsbereich: Das Testspray simuliert den Rauch mit einem speziell abgestimmten Sprühnebel.
Durch einfaches Ansprühen wird die Rauchkammer auf Funktion geprüft

Produktbeschreibung: Verdunstet rückstandsfrei

Anwendung: Messkammerdurchbruch des Rauchmelders ca. 4 Sekunden aus 15 - 20 cm Abstand mit Prüfaerosol ansprühen.
Löst der Melder nicht innerhalb von 40 Sekunden aus, ist der Sprühstoß zu wiederholen. Zeigt dies keinen Erfolg, ist der Melder auszutauschen.

Hinweis: Zwischen Sprühen und Auslösen des Alarms können einige Sekunden liegen, da viele Rauchmelder die Rauchkammer in Intervallen prüfen.

Sicherheitshinweise: Sicherheits- und Gefahrenhinweise auf der Dose unbedingt beachten
Sicherheitsdatenblatt erhältlich

Gefahr! Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen. Inhalt/Behälter der Sonderabfallsammlung zuführen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Entsorgung: Inhalt/ Behälter der Sonderabfallsammlung zuführen

Lieferform: 250ml-Spraydose — 1 VE = 12 Dosen

Änderungen vorbehalten!

TECHNO-SERVICE GmbH ● Detmolder Str. 515 ● D-33605 Bielefeld
Tel. 0521-924440 ● Fax 0521-207432 ● e-mail: verkauf@metaflux.de
www.metaflux.de